



## Komunikat

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu

z dnia 27.08.2020 r.

w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia

z wodociągu Wygoda

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu na podstawie sprawozdania z badań Nr 342/165/N/20 z dnia 26.08.2020 r. próbki wody pobranej z ww. wodociągu w punkcie zgodności (Hydrofornia Wygoda) w ramach kontroli urzędowej, informuje, że jakość wody uległa pogorszeniu i nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody do spożycia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) pod względem bakteriologicznym, ze względu na stwierdzoną ponadnormatywną **ilość bakterii grupy coli – 2 j.t.k./100 ml, wartość normatywna 0 j.t.k./100 ml.**

Chociaż przekroczenie parametru jest niewielkie należy zachować środki ostrożności, ponieważ mogą wystąpić niepożądane reakcje ze strony układu pokarmowego w postaci nudności, wymiotów, bólu brzucha, biegunek.

Biorąc pod uwagę powyższe konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

- woda z kranu nie może być spożywana **na „surowo”, (jedynie po dłuższym - 5 minutowym gotowaniu),**
- używana do mycia owoców i warzyw spożywanych na „surowo”,
- woda nie nadaje się do kąpieli, szczególnie małych dzieci i osób o obniżonej odporności, mycia zębów, przemywania otwartych zranień,
- woda z kranu może być wykorzystywana bez ograniczeń do spłukiwania urządzeń sanitarnych, tj. WC,
- naczynia stołowe, kuchenne, sztucce należy myć w zmywarkach z zastosowaniem programu z wyższą temperaturą, natomiast w przypadku mycia ręcznego należy je dodatkowo wyparzyć we wrzącej wodzie.

Administrator wodociągu został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Powyższe informacje obowiązują do odwołania.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Sandomierzu  
*Leszek Zbrojkiewicz*